

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Самара
(место составления акта)

« 03 » марта 2020 год
(дата составления акта)

17 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 190

По адресу/адресам: г. Самара, Железной Дивизии, д. 15.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара подполковника внутренней службы Мамыкина Алексея Сергеевича № 190 от 28.01.2020
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 177» городского округа Самара
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 27.02.2020;
с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 03.02.2020
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): Кутуева Л.М. – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 177» городского округа Самара ✓ Кутуева Лариса Михайловна
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Липо(а), проводившее проверку: инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Даньшина Юлия Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кутуева Лариса Михайловна – заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 177» городского округа Самара

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо (а), допустившее (ие) нарушения
1	2	3	4
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ	Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 2	Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» г.о. Самара
2.	Для отделки путей эвакуации коридора 1-го этажа (покрытия полов) использованы строительные материалы (ковровое покрытие) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» г.о. Самара
3.	Для отделки путей эвакуации коридора 1-го этажа (стен) использованы строительные материалы (деревянная обрешетка батарей) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» г.о. Самара
4.	На путях эвакуации из групп № 14, 16, 18 ковровые покрытия не прикреплено к полу	Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 39	Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» г.о. Самара
5.	На путях эвакуации (коридор центрального холла) ковровые покрытия не прикреплено к полу	Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 39	Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» г.о. Самара
6.	Запор на двери эвакуационного выхода из прачечной не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 35;	Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» г.о. Самара
7.	Запоры на дверях эвакуационных выходов из групп № 6, 11, 14, 17 второго этажа не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа.	Нарушение: Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, п. 35;	Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» г.о. Самара
8.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов отсутствуют знаки пожарной безопасности	Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 33	Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» г.о. Самара
9.	Ширина двери эвакуационного выхода, ведущей из группы № 19 в раздевалку, в свету составляет 0,73м.	Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4;	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» г.о. Самара


		СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.5.	Самара
10.	Ширина двери эвакуационного выхода, ведущей из группы № 10 в раздевалку, в свету составляет 0,70м.	Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.2.5.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» г.о. Самара
Литер А			
11.	Для отделки путей эвакуации лестничной клетки (покрытия полов) использованы строительные материалы (ковровое покрытие) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» г.о. Самара
12.	На путях эвакуации ковровые покрытия в коридорах не прикреплено к полу.	Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 39	Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» г.о. Самара
Литер А1			
13.	Для отделки путей эвакуации лестничной клетки (покрытия полов) использованы строительные материалы (ковровое покрытие) без технической документации, содержащих информацию о показателях пожарной опасности строительных материалов, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	Нарушение: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134.	МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» г.о. Самара
14.	На путях эвакуации ковровые покрытия в коридорах не прикреплено к полу.	Нарушение: Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 39	Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 177» г.о. Самара


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): проверка не проводилась

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

✓ 
(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение о проведение внеплановой выездной проверки №190 от 28.01.2020, протокол об административном правонарушении № 239 от 03.03.2020, протокол об административном правонарушении № 240 от 03.03.2020

Подписи лиц, проводивших проверку:




Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара
старший лейтенант внутренней службы
Ю.И. Даньшина

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кутуева Лариса Михайловна – заведующий
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 177» городского округа
Самара

(фамилия, имя, отчество (последнее – при паличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя
его уполномоченного представителя)

«03» марта 2020 год ✓ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводившего проверку)